



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304737893

认证委托人名称及地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者名称及地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称及地址

浙江科朔电气有限公司
浙江省乐清市经济开发区经三路 111 号 5 楼

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
GLC1-□M□□□；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 01 日 有效期至：2029 年 06 月 25 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2025 年 01 月 17 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304737893

证书附页：第 1 页 共 2 页

GLC1-□M□□□;

Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 20A; Ue: 220V/230V、380V/400V、660V/690V;

Us: AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V, 50Hz;

AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V, 50/60Hz;

DC12V、DC24V、DC36V、DC48V、DC110V、DC125V、DC220V、DC240V;

使用类别: AC-1、AC-3、AC-4; 极数: 3P、4P;

GLC1-06M: AC-1: Ue: 220V/230V、380V/400V、660V/690V, Ie: 20A;

AC-3: Ue: 220V/230V, Ie: 6A, 380V/400V, Ie: 6A, 660V/690V, Ie: 3.8A;

AC-4: Ue: 220V/230V, Ie: 2.6A, 380V/400V, Ie: 2.6A, 660V/690V, Ie: 1A;

GLC1-09M: AC-1: Ue: 220V/230V、380V/400V、660V/690V, Ie: 20A;

AC-3: Ue: 220V/230V, Ie: 9A, 380V/400V, Ie: 9A, 660V/690V, Ie: 4.9A;

AC-4: Ue: 220V/230V, Ie: 3.5A, 380V/400V, Ie: 3.5A, 660V/690V, Ie: 1.5A;

GLC1-12M: AC-1: Ue: 220V/230V、380V/400V、660V/690V, Ie: 20A;

AC-3: Ue: 220V/230V, Ie: 12A, 380V/400V, Ie: 12A, 660V/690V, Ie: 4.9A;

AC-4: Ue: 220V/230V, Ie: 5A, 380V/400V, Ie: 5A, 660V/690V, Ie: 2A;

GLC1-16M: AC-1: Ue: 220V/230V、380V/400V、660V/690V, Ie: 20A;

AC-3: Ue: 220V/230V, Ie: 16A, 380V/400V, Ie: 16A, 660V/690V, Ie: 4.9A;

AC-4: Ue: 220V/230V, Ie: 5A, 380V/400V, Ie: 5A, 660V/690V, Ie: 2A ;

GLC1-06M□□N: AC-1: Ue: 220V/230V、380V/400V、660V/690V, Ie: 20A;

AC-4: Ue: 220V/230V, Ie: 2.6A, 380V/400V, Ie: 2.6A, 660V/690V, Ie: 1A ;

GLC1-09M□□N: AC-1: Ue: 220V/230V、380V/400V、660V/690V, Ie: 20A;

AC-4: Ue: 220V/230V, Ie: 3.5A, 380V/400V, Ie: 3.5A, 660V/690V, Ie: 1.5A;

GLC1-12M□□N: AC-1: Ue: 220V/230V、380V/400V、660V/690V, Ie: 20A;

AC-4: Ue: 220V/230V, Ie: 5A, 380V/400V, Ie: 5A, 660V/690V, Ie: 2A ;

GLC1-16M□□N: AC-1: Ue: 220V/230V、380V/400V、660V/690V, Ie: 20A;

AC-4: Ue: 220V/230V, Ie: 5A, 380V/400V, Ie: 5A, 660V/690V, Ie: 2A ;

辅助触头: 1NO 或 1NC; Ith: 10A; Ui: 690V; Uimp: 6kV;

配合 SCPD 型号: RT16-10 In: 10A;

AC-15:220V/1.6A;380V/0.95A,DC-13:220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304737893

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

GL C 1 - □ M □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业特征代号
- (2) 交流接触
- (3) 设计序号
- (4) AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
- (5) 小型
- (6) 10 表示带有一常开辅助触头（仅 3P 产品）；
01 表示带有一常闭辅助触头（仅 3P 产品）
03 表示 4P 交流接触器,主触头 3NC
04 表示 4P 交流接触器,主触头 4NO
08 表示 4P 交流接触器,主触头 2NO2NC
- (7) 交流控制不标代号，直流控制用 Z 表示
- (8) 不标表示普通型，N 表示可逆接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司